

Bölgesel İmar ve Kamu İşleri Bakanlığı Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine
bağlı olarak CPR-26-NB2765/03.05.2018
izin numarasıyla onaylanmış kuruluştur.

Performans Değişmezliği Belgesi

№ 2765-CPR-0033

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarihli 305/2011/AB sayılı Yönetmeliğe
(Yapı Malzemeleri Yönetmeliği-CPR) uygun olarak verilmiştir, aşağıdaki yapı malzemelerine
uygulanır.

Tek Eksenli Menteşeler

Kullanım amacı: Kapı kapatma tertibatlı yangın / duman bölmesi kapılarında
(Performanslar ve temel özellikler bu sertifikanın ayrılmaz bir parçası olan Ek 1' de tanımlanmıştır.)

aşağıdaki ticari marka adı altında üretilen

**DEMKA DEMİR KARDEŞLER MAK. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ.**

İvedik OSB. Arı Sanayi Sitesi 1363 Cad. No: 60 Yenimahalle / Ankara – Türkiye

adresinde üretilen

İvedik OSB. Arı Sanayi Sitesi 1363 Cad. No: 60 Yenimahalle / Ankara – Türkiye

Bu sertifika, aşağıda verilen standardın Ek ZA' sında tanımlanan, performans değişmezliğinin
değerlendirilmesi ve doğrulanmasına yönelik tüm gerekliliklerin,
sistem 1 altında ve

EN 1935:2002

EN 1935:2002/AC:2003

bu sertifikanın ekinde verilen performans özelliklerinin uygulandığının ve Fabrika Üretim Kontrolünün,
bu performanslar için belirlenmiş olan tüm gerekliliklere uygun olduğunun kanıtıdır.

Bu belge, ilk olarak 30.07.2018 tarihinde yayımlanmış ve 06.01.2022 tarihine kadar geçerli olup ilgili
uyumlaştırılmış teknik gereklilikler sağlandığı, performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve
doğrulanması sistemlerinde, fabrika üretim koşullarında veya fabrika üretim kontrolünde önemli bir
değişiklik yapılmadığı müddetçe ve onaylanmış ürün belgelendirme kuruluşu tarafından askı veya iptal
kararı alınmadıkça geçerlidir. Sertifikanın geçerliliği şu adresten izlenilebilir:

06.01.2021

Szutest Ltd Genel Müdürü

Asen Hristov

Sertifikanın geçerliliği şu adresten izlenebilir: <http://public.szutest.com.tr/Certificate/index>

Bu sertifika her yıl gözetim denetiminden sonra tekrar yayınlanacaktır.

Bölgesel İmar ve Kamu İşleri Bakanlığı Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine
Bağlı olarak CPR-26-NB2765/03.05.2018
izin numarasıyla onaylanmış kuruluştur.

Performans Değişmezliği Belgesi

№ 2765-CPR-0033

EK - 1

Ürün: Ayrılabilir menteşe

Ticari adı: DEMKA D07

Sınıflandırma:

3	7	4	1	1	0	0	11
---	---	---	---	---	---	---	----

Ağır hizmetlerde kullanım için 200 000 devirde test edilmiş, 80 kg'ye kadar kütleli kapılarda kullanıma uygun, yangına dayanıklı, korozyon direnci tanımlanmamış, hırsızlık önleyici kapılarda kullanım için uygun olmayan ve 11 kalite sınıflı menteşe.

Ticari adı: DEMKA D03

Sınıflandırma:

4	7	5	0	1	0	1	12
---	---	---	---	---	---	---	----

Çok ağır hizmetlerde kullanım için 200 000 devirde test edilmiş, 100 kg'ye kadar kütleli kapılarda kullanıma uygun, yangına dayanıklı, korozyon direnci tanımlanmamış, hırsızlık önleyici kapılarda kullanım için uygun ve 12 kalite sınıflı menteşe.

Kullanım amacı: Kapı kapayıcı tertibatlar takılı yangın/duman bölmelerindeki kapılar

Performans Karakteristikleri:

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Standart
Kendiliğinden kapanma	Güvenlik: Başlangıç sürtünme torku – Geçer Statik yük– Geçer Aşırı yük– Geçer Kesme mukavemeti – Uygulanmaz Yangın/duman kapılarında kullanım uygunluğu: Yangın/duman uygunluğu – Geçer	EN 1935:2002 EN 1935:2002/AC:2003
Dayanıklılık	Dayanıklılık Korozyon direnci: Korozyon kalite sınıfı – Geçer	
Tehlikeli maddeler	NPD	

06.01.2021

Szutest Ltd Genel Müdürü

Asen Hristov

Sertifikanın geçerliliği şu adresten izlenebilir: <http://public.szutest.com.tr/Certificate/Index>

Bu sertifika her yıl gözetim denetiminden sonra tekrar yayınlanacaktır.



Page 1 / 1